



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3766-2024

UNIDAD EJECUTORA : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL

Fecha : 21/10/2024

NRO. IDENTIFICACIÓN : 875

Página :

Señores :	R.U.C.
Dirección :	
Teléfono :	Fax :
Nro. Cons. :	Fecha : 21/10/2024 Documento : PEDIDO 003202
Concepto :	ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA PROVISIONALES PARA LA OBRA SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA NOTA: ADJUNTAR LOS REQUISITOS TAL COMO SE ESPECIFICA EN LAS FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, DECLARACION JURADA CORRECTAMENTE LLENADA, FICHA RUC Y RNP. COLOCAR GARANTIA DE LOS ITEMS

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO TRIFASICO DE 18 POLOS SE REQUIERE: Tablero General Provisional de Distribución Eléctrica TDP-G (Ingreso 3), Trifásico, 3Ø, 380/230V., 3F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO TRIFASICO DE 24 POLOS SE REQUIERE: Tablero Provisional de Distribución Eléctrica TDP-1 (Oficinas), Trifásico, 3Ø, 380/230V., 3F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO TRIFASICO DE 22 POLOS SE REQUIERE: Tablero Provisional de Distribución Eléctrica TPD-2 (Taller 1), Trifásico, 3Ø, 380/230V., 3F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO MONOFASICO DE 12 POLOS SE REQUIERE: Tablero Provisional de Distribución Eléctrica TPD-3 (Ingreso 2), Monofásico, 1Ø, 230V., F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3766-2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO MONOFÁSICO DE 24 POLOS SE REQUIERE: Tablero Provisional de Distribución Eléctrica TPD-5 (Ingreso 4), Monofásico, 1Ø, 230V., F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO MONOFASICO DE 18 POLOS SE REQUIERE: SubTablero Provisional de Distribución Eléctrica STPD2-1 (Servicios Higiénicos), Monofásico, 1Ø, 230V., F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA EE.TT			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MONOFÁSICO DE 10 POLOS SE REQUIERE: SubTablero Provisional de Distribucion Eléctrica STPD2-4 (Comedor), Monofásico, 1Ø, 230V., F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRIFASICO 16 POLOS SE REQUIERE: SubTablero Provisional de Distribución Eléctrica STPD2-3 (Taller 3), Trifásico, 3Ø, 380/230V., 3F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL DE DISTRIBUCION ELECTRICA TRIFASICO 72 kW 32 POLOS SE REQUIERE: SubTablero Provisional de Distribución Eléctrica STPD2-2 (Taller 2), Trifásico, 3Ø, 380/230V., 3F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO MONOFASICO SE REQUIERE: Panel Eléctrico Portátil (Tablero de Faena), 3Ø, Trifásico (3F+N+T), 380/230V., de 100Amp., de 10 salidas, tipo Portátil, IP44, luces piloto de presencia de tensión, botón de parada de emergencia, candado de seguridad color rojo y bastidor, completamente armado y equipado según detalle y diagrama unifilar. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS			



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3766-2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	UNIDAD	TABLERO DE CONTROL DE DISTRIBUCION ELECTRICA TRIFASICO 50 KvA 380 - 230 V SE REQUIERE: Tablero Provisional de Distribución Eléctrica TPD-4 (Ingreso 1), Monofásico, 1Ø, 230V., F+N+T, tipo Adosable, Techo Inclinado, IP44, para uso exterior, de frente muerto, con mandil abisagrado, puerta con doble chapa, barraje de Cu de 150Amp., Aisladores de Barra de 2000V., barra de puesta a tierra, equipado. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
				TOTAL	

CONDICIONES DE COMPRA

- **FORMA DE PAGO:**

- **GARANTÍA:**

- LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR I.G.V.

- **PLAZO DE ENTREGA / EJECUCIÓN DEL SERVICIO:**

- **TIPO DE MONEDA:**

- **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:**

- REMITIR JUNTO CON SU COTIZACIÓN LA DECLARACIÓN JURADA Y PACTO DE INTEGRIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.

- INDICAR SU RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y NÚMERO DE RUC.

Atentamente,

Area de Logística